

鹿児島市西部保健センター及びかごしま温泉健康プラザ  
照明器具LED化業務委託

製品仕様書 一覧表

摘要	器具形状	明るさタイプ	灯式	数量
A202	埋込下面開放	FL 20W	2	3
A202B	埋込下面開放	FL 20W	2	3
A321	埋込下面開放	FHF 32W	1	8
A322	埋込下面開放	FHF 32W	2	72
A322B	埋込下面開放	FHF 32W	2	21
B322	埋込下面ルーバー	FHF 32W	2	29
B322B	埋込下面ルーバー	FHF 32W	2	4
B322C	埋込下面ルーバー	FHF 32W	2	24
C201	V型	FL 20W	1	6
G401	V型	FL 40W	1	14
G401B	V型	FL 40W	1	1
c402B	埋込下面開放	FL 40W	2	2
D402	V型	FL 40W	2	1
D402B	V型	FL 40W	2	1
E401	反射笠直付	FL 40W	1	1
E401B	反射笠直付	FL 40W	1	1
E401W	反射笠直付	FL 40W	1	13
F402	反射笠直付	FL 40W	2	14
F402B	反射笠直付	FL 40W	2	7
G401	埋込黒板灯	FL 40W	1	4
H401	パイプ吊反射笠	FL 40W	1	2
SP404	防湿型	FHF 32W	2	8
T201	流し元灯	FL 20W	1	3
V201	片反射笠	FL 20W	1	4
V401	片反射笠	FL 40W	1	20
W201	ブラケット	FL 20W	1	5
X401B	非常灯ブラケット	FL 40W	1	5
X402B	非常灯ブラケット	FL 40W	2	3
			計	279

鹿児島市西部保健センター及びかごしま温泉健康プラザ照明器具LED化業務委託  
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさ タイプ		灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧 (V)	備考
1階	事務室	FHF	32W	2	埋込下面ルーバー	B322	24	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面ルーバー	B322B	3	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	訪問準備室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	洗浄室	FL	40W	1	V型	C401	1	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	1	ブラケット	W201	1	15.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	女子更衣室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	男子更衣室	FHF	32W	1	埋込下面開放	A321	1	25.0以下	3800以上	5000	80以上	AC100~242	
	資料倉庫室	FHF	32W	1	埋込下面開放	A321	2	25.0以下	3800以上	5000	80以上	AC100~242	
	材料室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	2	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	1	流し元灯	T201	1	12.0以下	900以上	5000	80以上	AC100	
	診察室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	5	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	計測室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	5	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	問診室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	5	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	歯科診療室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	3	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	1	ブラケット	W201	1	15.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	健康相談室 1	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	健康相談室 2	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	健康相談室 3	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	EV機械室	FL	40W	1	V型	C401	1	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	2	V型	D402B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
機械倉庫	FL	20W	1	V型	C201	1	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242		
機械室	FL	40W	1	パイプ吊反射笠	H401	2	21.0以下	3000以上	5000	80以上	AC100~242		
E P S	FL	20W	1	片反射笠	V201	1	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242		
ポンプ室	FL	20W	1	V型	C201	1	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242		

鹿児島市西部保健センター及びかごしま温泉健康プラザ照明器具LED化業務委託  
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ		灯式	器具形状	記号	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
1階	検査室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	2	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	1	流し元灯	T201	1	12.0以下	900以上	5000	80以上	AC100	
	会議室	FHF	32W	2	埋込下面ルーバー	B322	4	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	洗濯室	FL	40W	1	V型	C401	1	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
	湯沸室	FHF	32W	1	埋込下面開放	A321	1	25.0以下	3800以上	5000	80以上	AC100~242	
	休憩室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	階段1	FL	40W	2	埋込下面開放	c402B	1	34.0以下	5000以上	5000	80以上	AC100~242	
2階	講堂・衛生教育室	FHF	32W	2	埋込下面ルーバー	B322C	24	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	調光
		FL	40W	1	埋込黑板灯	G401	2	21.0以下	2700以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	1	ブラケット	W201	1	15.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	母子室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	1	25.0以下	3800以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	22.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
	栄養実習室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	16	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	2	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	1	埋込黑板灯	G401	2	21.0以下	2700以上	5000	80以上	AC100~242	
	倉庫2	FL	40W	1	V型	C401	4	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
	前室(栄養実習室)	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	準備室(栄養実習室)	FL	40W	1	V型	C401	2	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	1	V型	C401B	1	22.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	1	片反射笠	V401	2	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
	機械室	FL	40W	1	反射笠直付	E401	1	21.0以下	3000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	1	反射笠直付	E401B	1	21.0以下	3000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	1	片反射笠	V401	3	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
	指導室・健康増進室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	11	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	3	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	会議室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	6	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
FHF		32W	2	埋込下面開放	A322B	2	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242		
資料倉庫室	FL	40W	1	V型	C401	2	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242		

鹿児島市西部保健センター及びかごしま温泉健康プラザ照明器具LED化業務委託  
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ		灯式	器具形状	記号	台数	消費電力(W)	光束値(lm)	光源色(相関色温度)(K)	平均演色評価(Ra)	定格入力電圧(V)	備考
2階	湯沸室	FHF	32W	1	埋込下面開放	A321	1	25.0以下	3800以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	1	流し元灯	T201	1	12.0以下	900以上	5000	80以上	AC100	
	倉庫1	FHF	32W	1	埋込下面開放	A321	2	25.0以下	3800以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	1	片反射笠	V201	1	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	集団指導室・機能訓練室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	6	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	2	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	階段1	FL	40W	2	埋込下面開放	c402B	1	34.0以下	5000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	1	非常灯ブラケット	X401B	1	24.0以下	2500以上	5000	80以上	AC100~242	
	階段2	FL	40W	2	非常灯ブラケット	X402B	1	24.0以下	2500以上	5000	80以上	AC100~242	
	E P S	FL	20W	1	片反射笠	V201	1	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
3階	電気室	FL	40W	2	反射笠直付	F402	3	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	2	反射笠直付	F402B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	ボイラー室	FL	40W	2	反射笠直付	F402	3	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	2	反射笠直付	F402B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	機械室	FL	40W	2	反射笠直付	F402	8	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	2	反射笠直付	F402B	5	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	1	片反射笠	V401	12	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
	管理室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	2	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	湯沸室	FHF	32W	1	埋込下面開放	A321	1	25.0以下	3800以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	1	V型	C201	1	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	更衣室1	FL	40W	1	V型	C401	1	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
	更衣室2	FL	40W	1	V型	C401	1	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
	便所	FL	40W	1	V型	C401	1	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
	清掃作業員室	FHF	32W	2	埋込下面開放	A322	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面開放	A322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	ホール	FL	20W	2	埋込下面開放	A202	2	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	2	埋込下面開放	A202B	1	13.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	廊下	FL	20W	2	埋込下面開放	A202	1	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	2	埋込下面開放	A202B	2	13.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	階段1	FL	40W	1	非常灯ブラケット	X401B	1	24.0以下	2500以上	5000	80以上	AC100~242	
FL		40W	2	非常灯ブラケット	X402B	1	24.0以下	2500以上	5000	80以上	AC100~242		
階段2	FL	40W	1	非常灯ブラケット	X401B	1	24.0以下	2500以上	5000	80以上	AC100~242		
	FL	40W	2	非常灯ブラケット	X402B	1	24.0以下	2500以上	5000	80以上	AC100~242		

## 鹿児島市西部保健センター及びかごしま温泉健康プラザ照明器具LED化業務委託 製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさ タイプ		灯式	器具形状	記号	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧 (V)	備考
3階	EPS	FL	20W	1	片反射笠	V201	1	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	ピット	FL	40W	1	反射笠直付	E401W	13	21.0以下	3000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	40W	1	片反射笠	V401	3	21.0以下	3200以上	5000	80以上	AC100~242	
4階	事務室	FHF	32W	2	埋込下面ルーバー	B322	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FHF	32W	2	埋込下面ルーバー	B322B	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
		FL	20W	1	ブラケット	W201	1	15.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	倉庫	FL	20W	1	V型	C201	1	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	DS	FL	20W	1	V型	C201	2	12.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	女子便所	FL	20W	1	ブラケット	W201	1	15.0以下	1400以上	5000	80以上	AC100~242	
	女子更衣室	FHF	32W	2	防湿型	SP404	4	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	男子更衣室	FHF	32W	2	防湿型	SP404	4	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	清掃用具室	FL	40W	2	V型	D402	1	44.0以下	6000以上	5000	80以上	AC100~242	
	階段 1	FL	40W	1	非常灯ブラケット	X401B	1	24.0以下	2500以上	5000	80以上	AC100~242	
階段 2	FL	40W	1	非常灯ブラケット	X401B	1	24.0以下	2500以上	5000	80以上	AC100~242		
							計	279					

- ※1 消費電力は200V時とします。
- ※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
- ※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
- ※4 器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
- ※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、調光対応機種とすること。
- ※6 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。