

特定建築物の管理状況報告書(チェック表)

1 特定建築物の所有者等

1	特定建築物の名称	
2	特定建築物所在地	鹿児島市
3	連絡先	
	管理会社名	
	担当者 <small>管理技術者でなくても可</small>	
	電話番号	

2 建築物環境衛生管理基準の遵守等の状況

I 空気調和設備、機械換気設備の内容				空気調和設備	・	機械換気設備	(※該当に○をしてください。)
1 空気環境の測定				(実施・未実施)			
	測定項目	実施月	不適合月				
	①浮遊粉じんの量	(月・月・月・月・月・月)	①有( )月・無				
	②一酸化炭素の含有量	(月・月・月・月・月・月)	②有( )月・無				
	③二酸化炭素の含有量	(月・月・月・月・月・月)	③有( )月・無				
	④温度	(月・月・月・月・月・月)	④有( )月・無				
	⑤相対湿度	(月・月・月・月・月・月)	⑤有( )月・無				
	⑥気流	(月・月・月・月・月・月)	⑥有( )月・無				
	⑦ホルムアルデヒドの量 <small>(建築、大規模修繕・模様替の場合)</small>	測定不要・未実施・実施日( 年 月 日)	⑦有・無				
2 冷却塔				(有・無)			
	①冷却塔への供給水に必要な措置	(実施・未実施)	(市水・その他 _____)				
	②汚れの状況の点検 <small>(使用開始時、使用開始後1月以内ごとに1回、必要に応じ清掃等)</small>	(実施・未実施)	実施日( 年 月 日)				
	③清掃(1年以内ごとに1回)	(実施・未実施)	実施日( 年 月 日)				
	④冷却水の水管の清掃(1年以内ごとに1回)	(実施・未実施)	実施日( 年 月 日)				
3 加湿装置				(有・無)			
	①加湿装置の供給水に必要な措置	(実施・未実施)	(市水・その他 _____)				
	②汚れの状況の点検 <small>(使用開始時、使用開始後1月以内ごとに1回、必要に応じ清掃等)</small>	(実施・未実施)	実施日( 年 月 日)				
	③清掃(1年以内ごとに1回)	(実施・未実施)	実施日( 年 月 日)				
4 空気調和設備内に設けられた排水受け				(有・無)			
	汚れ及び閉塞の状況の点検 <small>(使用開始時及び使用開始後1月以内ごとに1回、必要に応じ清掃等)</small>	(実施・未実施)					
II 中央式給湯設備				(有・無)			
1 16項目の水質検査(6月以内ごとに1回)							
	①1回目の検査	(実施・未実施)	実施日( 年 月 日) 不適合(有・無)				
	②2回目の検査 <small>※16項目中定められた5項目については、1回目の検査において基準に適合する項目は、2回目の検査を省略しても差し支えない。</small>	(実施・未実施)	実施日( 年 月 日) 不適合(有・無)				
	2 12項目の水質検査 <small>(6月1日～9月30日の間に実施)</small>	(実施・未実施)	実施日( 年 月 日) 不適合(有・無)				

	3 末端給水栓の水温	( 55℃以上 ・ 55℃未満 )	
	4 遊離残留塩素の検査(7日以内ごとに1回) ※末端の給水栓の水温が55℃以上に保持されている場合は省略可。	( 実施 ・ 未実施 )	(約_____日ごとに1回測定 測定回数_____回 )
	5 貯湯槽の清掃	( 実施 ・ 未実施 )	実施日( 年 月 日 )
III	飲料水	( 市水 ・ 地下水 ・ その他 _____ )	
	1 16項目の水質検査(6月以内ごとに1回)		
	① 1回目の検査	( 実施 ・ 未実施 )	実施日( 年 月 日 ) 不適合( 有 ・ 無 )
	② 2回目の検査 ※16項目中定められた5項目については、1回目の検査において基準に適合する項目は、2回目の検査を省略しても差し支えない。	( 実施 ・ 未実施 )	実施日( 年 月 日 ) 不適合( 有 ・ 無 )
	2 12項目の水質検査 (6月1日～9月30日の間に実施)	( 実施 ・ 未実施 )	実施日( 年 月 日 ) 不適合( 有 ・ 無 )
	3 遊離残留塩素の検査(7日以内ごとに1回)	( 実施 ・ 未実施 )	(約_____日ごとに1回測定 測定回数_____回 )
	4 貯水槽の清掃	( 実施 ・ 未実施 )	実施日( 年 月 日 )
IV	雑用水	( 有 ・ 無 )	
	1 雑用水の水槽の点検等	( 実施 ・ 未実施 )	
	2 pH値、臭気、外観の検査 (7日以内ごとに1回)	( 実施 ・ 未実施 )	(約_____日ごとに1回測定 測定回数_____回 )
	3 大腸菌、濁度(水洗便所用は除く)の検査 (2月以内ごとに1回)	( 実施 ・ 未実施 ) ( 月・ 月・ 月 月・ 月・ 月 )	不適合月 ( 無 ・ 有_____月 )
	4 遊離残留塩素の検査(7日以内ごとに1回)	( 実施 ・ 未実施 )	(約 _____日ごとに1回測定 測定回数 _____回 )
V	排水設備	( 有 ・ 無 )	
	排水に関する設備の清掃 (6月以内ごとに1回)	( 実施 ・ 未実施 )	実施日( 年 月 日 ) 実施日( 年 月 日 )
VI	清掃		
	① 日常清掃	( 実施 ・ 未実施 )	
	② 統一的な清掃 (6月以内ごとに1回)	( 実施 ・ 未実施 )	実施日( 年 月 日 ) 実施日( 年 月 日 )
vi	防除作業		
	統一的調査、ねずみ昆虫等防除作業 (6月以内ごとに1回)	( 実施 ・ 未実施 )	実施日( 年 月 日 ) 実施日( 年 月 日 )

3 飲用水の水源 (  に  を入れてください )

種類	<input type="checkbox"/> 上水道を水源	<input type="checkbox"/> 専用水道に該当	<input type="checkbox"/> 地下水等を水源
内訳	<input type="checkbox"/> 簡易専用水道 <input type="checkbox"/> 小規模貯水槽 <input checked="" type="checkbox"/> 直結	<input type="checkbox"/> 上水道を水源 <input type="checkbox"/> 自己水源等	

※ 受水槽の有効容量が10m<sup>3</sup>超、100m<sup>3</sup>以下のものを簡易専用水道、10m<sup>3</sup>以下のものを小規模貯水槽といいます。

※特定建築物の名称、環境衛生管理技術者等が変更になっている場合は、変更届を提出してください。