

道路部工事事務所等
製品仕様書一覧表(内訳)

フロア	室名	明るさタイプ	灯式	器具形状	台数	消費電力 (W)	光束値 (lm)	光源色 (相関色温度) (K)	平均演色 評価 (Ra)	定格入力 電圧 (V)	備考	
錦江工事事務所	事務所	一般 高演色	1	逆富士	21	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-	
	会議室	一般 高演色	1	逆富士	9	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-	
	休憩室 2室	一般 高演色	1	逆富士	10	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-	
	書類倉庫	一般 高演色	1	逆富士	6	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-	
		800lm	1	逆富士	6	5.9以下	800以上	5000	83以上	AC100-242	リモコンスイッチ付	
	事務所奥休憩室	一般 高演色	1	逆富士形併用形非常灯	1	18.4以下	2500以上	5000	83以上	AC100-242	リモコン自己点検付	
		800lm	1	逆富士	1	5.9以下	800以上	5000	83以上	AC100-242	-	
		一般 高演色	1	逆富士	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	AC100-242	-	
	湯沸室	一般 高演色	1	逆富士	2	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-	
		一般 高演色	1	逆富士	1	17.0以下	2500以上	5000	83以上	AC100-242	-	
	共用部	2F廊下	1600lm	1	逆富士形併用形非常灯	9	13.3以下	1600以上	5000	83以上	AC100-242	リモコン自己点検付
			800lm	1	逆富士形併用形非常灯	6	7.3以下	500以上	5000	83以上	AC100-242	-
		2Fトイレ 鏡洗面	一般 高演色	1	逆富士	4	17.1以下	2500以上	5000	83以上	AC100-242	-
		浴室	30Wクラス	1	公衆浴場対応浴室灯	3	13.2以下	1360以上	5000	83以上	AC100	ランプ別売
	1Fトイレ	60Wクラス	1	ブラケット	2	4.0以下	450以上	2700	93以上	AC100	ランプ別売	
	1号~4号倉庫	車庫	一般 高演色	1	逆富士	8	17.1以下	2500以上	5000	83以上	AC100-242	-
		一般 高演色	1	逆富士	13	17.1以下	2500以上	5000	83以上	AC100-242	-	
		一般 高演色	1	逆富士	1	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-	
		60Wクラス	1	ブラケット	1	4.0以下	450以上	2700	93以上	AC100	-	
	外部照明	20Wクラス	1	ボールライト	9	10.0以下	690以上	5000	83以上	AC100-200	ランプ別売	
外部水銀灯	電球色	1	街路灯	1	37.6以下	4450以上	5000	70以上	AC100-240	-		
伊敷工事事務所	管理棟事務所	一般 高演色	1	反射管	10	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-	
	木倉庫	一般 高演色	1	反射管	5	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	SUSガード付	
	管理棟休憩室 畳室	一般 高演色	1	逆富士	10	17.1以下	2500以上	5000	83以上	AC100-242	-	
	管理棟共用部	給湯廊下階段倉庫	一般 高演色	1	逆富士	6	17.1以下	2500以上	5000	83以上	AC100-242	-
		トイレ階段	20Wクラス	1	ミラー灯	4	10.0以下	810以上	5000	83以上	AC100-200	ランプ別売
	浴室脱衣	60Wクラス	1	ボールライト	2	4.0以下	465以上	2700	93以上	AC100	ランプ別売	
	外壁照明	20Wクラス	1	ボールライト	4	10.0以下	690以上	5000	83以上	AC100-200	-	
		耐塩型 昼白色	1	防犯灯	1	8.9以下	1080以上	5000	70以上	AC100	-	
	吉野工事事務所	管理棟事務所	一般 高演色	1	反射管	9	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-
		管理棟駐車場	一般 高演色	1	反射管	7	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	SUSガード付
管理棟休憩室		一般 高演色	1	反射管	9	17.1以下	2350以上	5000	83以上	AC100-242	-	
管理棟共用部		車庫・器具庫	一般 高演色	1	反射管	7	17.1以下	2350以上	5000	83以上	AC100-242	-
		トイレ階段1F手洗い	20Wクラス	1	流し元灯	4	10.0以下	810以上	5000	83以上	AC100-200	ランプ別売
60Wクラス		1	ブラケット	5	4.0以下	450以上	2700	93以上	AC100	ランプ別売		
倉庫・器具庫		一般 高演色	1	反射管	12	33.4以下	4950以上	5000	83以上	AC100-242	-	
外壁照明		20Wクラス	1	ボールライト	5	10.0以下	690以上	5000	83以上	AC100-200	ランプ別売	
外灯水銀灯		電球色	1	街路灯	1	18.1以下	2100以上	5000	70以上	AC100-240	-	
浴室		HP16W	1	防塵灯	1	15.3以下	1660以上	5000	83以上	AC100-242	-	
上山工事事務所	管理棟事務所	一般 高演色	1	埋込下面開閉	9	33.4以下	4900以上	5000	83以上	AC100-242	-	
	管理棟駐車場	一般 高演色	1	反射管	7	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	SUSガード付	
	管理棟休憩室	一般 高演色	1	反射管	9	17.1以下	2350以上	5000	83以上	AC100-242	-	
	管理棟共用部	階段倉庫	一般 高演色	1	反射管	6	17.1以下	2350以上	5000	83以上	AC100-242	-
		トイレ階段1F手洗い	20Wクラス	1	ミラー灯	4	10.0以下	810以上	5000	83以上	AC100-200	ランプ別売
	浴室脱衣	60Wクラス	1	ボールライト	3	4.0以下	450以上	2700	93以上	AC100	ランプ別売	
	倉庫器具庫	一般 高演色	1	反射管	12	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-	
	外壁照明	20Wクラス	1	ボールライト	7	10.0以下	690以上	5000	83以上	AC100-200	ランプ別売	
	外灯水銀灯	電球色	1	街路灯	1	18.1以下	2100以上	5000	70以上	AC100-240	-	
	谷山建設課維持保分室	倉庫 2	一般 高演色	1	反射管	3	33.4以下	4950以上	5000	83以上	AC100-242	-
倉庫 1		一般 高演色	1	反射管	4	17.1以下	2400以上	5000	83以上	AC100-242	-	
作業室		一般 高演色	1	反射管	8	17.1以下	2400以上	5000	83以上	AC100-242	-	
1F作業所		一般 高演色	1	反射管	3	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-	
2F休憩室		一般 高演色	1	反射管	6	33.4以下	5200以上	5000	83以上	AC100-242	-	
共用部		給湯倉庫	一般 高演色	1	反射管	4	17.1以下	2400以上	5000	83以上	AC100-242	-
		階段	一般 高演色	1	反射管	1	22.3以下	3200以上	5000	83以上	AC100-242	-
		2F給湯室	15Wクラス	1	流し元灯	1	8.0以下	405以上	5000	83以上	AC100	ランプ別売
		浴室脱衣	40Wクラス	1	ボールライト	2	7.2以下	300以上	2700	80以上	AC100	ランプ別売
外壁照明 1F共用 作業所		20Wクラス	1	ボールライト	5	10.0以下	690以上	5000	83以上	AC100-200	ランプ別売	
					315							

※1 消費電力は200V時とします。
 ※2 非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
 ※3 器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
 ※4 器具取付時に器具寸法を合わせるためリニューアブルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
 ※5 備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
 ※6 既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
 ※7 LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。