

質疑応答表

| No. | 質問内容 | 回答 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>製品仕様書一覧表（内訳）について 【明るさタイプ】の欄に「一般高演色」と記載がありますが 【平均演出評価】の欄が「8.3以上」となっています。</p> <p>平均演色評価8.3以上の製品でよろしいでしょうか。 ※LEDの高演色は9.0程度以上のものになるかと思われます。 一般的に事務所等で設置されるのはRa8.3程度の製品だと思います。</p> | <p>平均演色評価8.3以上の製品をお願いします。</p> |
| 2 | <p>【備考】欄に「ランプ別売り」と記載があるものはランプ交換が可能なタイプということでしょうか。</p> | <p>ランプ交換可能なタイプをお願いします。</p> |
| 3 | <p>現場調査を行ったところ、器具形状が製品仕様書一覧表と合わないところがある。</p> | <p>精査したうえで、修正等必要な箇所がありましたら修正後の製品仕様書一覧表を掲示いたします。 少しお時間ください。</p> |
| 4 | | |
| 5 | | |

質疑応答表

| | | |
|---|--|--|
| 6 | | |
| 7 | | |