

# 設計図書等に関する質疑応答書

令和 7年 4月 24日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 工 事 名 | 星峯西小学校校舎 1 号棟長寿命化改良その他本体工事 |
|-------|----------------------------|

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

- 見積用閲覧書 7 ページ目「仮設間仕切り 仕上材」について、図 A-24～26 では使用する石膏ボードに「強化」の表記はありませんが、閲覧書を正として強化石膏ボードを使用すると考えてよいでしょうか。また、壁内部にはグラスウールを充填すると考えて良いのでしょうか。
- 上記において、ボード表面の仕上げはケイカル板素地のまま、扉（錠付）の種別は合板張り木製扉（素地仕上げ）と考えると良いのでしょうか。
- 見積用閲覧書 16 ページの木製建具「WP-20～29」の参考資料見積単価はありますでしょうか。

|     |                              |
|-----|------------------------------|
| 回 答 | 令和 7年 4月 25日 鹿児島市企画財政局財政部契約課 |
|-----|------------------------------|

- LGS 下地（65 型）強化石膏ボード t=12.5+ケイ酸カルシウム板 t=6.0 の両面張りで積算を行っています。グラスウール充填は不要です。
- 仕上げはボード素地のまま、扉は片開フラッシュ戸（アルミ製）シリンダー錠付で積算を行っています。
- 見積用閲覧書 16 ページの木製建具「WP-20～29」は見積単価ではありません。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。