

設計図書等に関する質疑応答書

令和7年 6月 18日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	玉里団地住宅28号棟新築本体工事
-------	------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

1. ゴミ置場の地中梁の配筋をご教示下さい。(図面A-65)

回 答	令和 7年 6月 19日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	------------------------------

1. ゴミ置場には地中梁はありません。なお、ゴミ置場のメッシュフェンス基礎は無筋です。

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。