

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7 年 4 月 7 日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	桜島学校新築電気設備工事（2工区）
-------	-------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

- ① 見積用閲覧書 P.38 コンクリート基礎（現場打ち）照明器具 EP2 用 500×500×1100 設置場所：舗装部分の積算根拠をご教示ください。
- ② 見積用閲覧書 P.38 コンクリート基礎（現場打ち）照明器具 EP2 用 500×500×1100 設置場所：土の積算根拠をご教示ください。
- ③ 見積用閲覧書 P.77 桜島地域調整費につきまして、計上数量を超過した場合は別途協議が可能でしょうか。
- ④ 桜島への渡船料につきまして、欠航時の陸回り費用（高速代等）は別途協議が可能でしょうか。

回 答	令和 7 年 4 月 9 日 鹿児島市企画財政局財政部契約課
-----	--------------------------------

別紙のとおり

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。

別 紙	設計図書等に関する質疑応答書
① 見積用閲覧書 P.38 コンクリート基礎（現場打ち）照明器具 EP2 用 500×500×1100 設置場所：舗装部分の積算根拠をご教示ください。	回答：積算根拠は以下のとおりです。 01 コンクリート（鹿児島⑤・大隅⑥ 普通コンクリート(スラブ 15) 18-15-20) 02 コンクリート打設手間（小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18) 03 砂利地業（再生クラッシュラン） 04 型枠（小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等） 05 型枠運搬費（4 t 車 30 km程度 往復） 上記 01～05 の単価は、他の公共団体の単価表を準用しているため、回答できません。
② 見積用閲覧書 P.38 コンクリート基礎（現場打ち）照明器具 EP2 用 500×500×1100 設置場所：土の積算根拠をご教示ください。	回答：積算根拠は以下のとおりです。 01 コンクリート（鹿児島⑤・大隅⑥ 普通コンクリート(スラブ 15) 18-15-20) 02 コンクリート打設手間（小型構造物 人力打設 工作物の基礎程度 S15～S18) 03 砂利地業（再生クラッシュラン） 04 型枠（小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等） 05 型枠運搬費（4 t 車 30 km程度 往復） 06 VP250 φ 07 モルタル 08 床コンクリート直均し仕上げ（薄物仕上げ） 上記 01～05 及び 08 の単価は、他の公共団体の単価表を準用しているため、回答できません。 上記 06 の資材単価の根拠は、 積算 02P813、物価 02P688 です。 上記 07 の資材単価の根拠は、 積算 02P139、物価 02P115 です。
③ 見積用閲覧書 P.77 桜島地域調整費につきまして、計上数量を超過した場合は別途協議が可能でしょうか。	回答：「桜島地域営繕工事における渡船料算出等取扱要領（令和 7 年 3 月 1 日施行）」に基づき協議を行います。
④ 桜島への渡船料につきまして、欠航時の陸回り費用（高速代等）は別途協議が可能でしょうか。	回答：協議可能です。