

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7年 9月 30日

鹿児島市長 殿

住 所

商号又は名称

代 表 者 名

担 当 者

電 話 番 号

FAX 番号

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名 | 本庁舎東別館非常用発電その他設備改修工事

質問事項 (質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。)

別紙

回 答 | 令和 7年10月2日 鹿児島市企画財政局財政部契約課

別紙のとおり

※設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。

工 事 名	本庁舎東別館非常用発電その他設備改修工事	
工 事 場 所	鹿児島市山下町10番30号	
質 問 箇 所	質 問 事 項	備 考
	回 答	
種目別内訳 本庁舎東別館(改修) 科目別内訳 幹線設備 中科目別内訳 幹線設備	細目別内訳 P7【電線管類】の「ケーブルラックカバー Z35-800-WP」の資材単価の詳細をご教示ください。 (刊行物名P〇〇 品名・規格、メーカー等) 回答:他の公共団体の単価表を準用しているため回答できません。	
種目別内訳 本庁舎東別館(改修) 科目別内訳 幹線設備 中科目別内訳 幹線設備	細目別内訳 P8【アスファルトはつり復旧費】の「アスファルトはつり」の歩掛り根拠及の詳細をご教示ください。 (公共建築工事積算基準-〇〇設備-細目工種〇〇を準用等) 回答:建設工事標準歩掛ーとりこわしー舗装とりこわしーアスファルト舗装とりこわし(厚さ5cm以下)を準用しています。	
種目別内訳 本庁舎東別館(改修) 科目別内訳 発電設備 中科目別内訳 自家発電(原動機)	細目別内訳 P9【燃料費】「A重油」の資材単価根拠の規格詳細をご教示ください。 (ローリー・ミニローリー・硫黄分等) 回答:小型ローリー(ミニローリー)、硫黄分0.1%以下を採用しています。	
種目別内訳 本庁舎東別館(改修) 科目別内訳 発電設備 中科目別内訳 自家発電(原動機)	細目別内訳 P11【電線管類】の「ケーブルラックカバー Z35-400-WP」の資材単価の詳細をご教示ください。 (刊行物名P〇〇 品名・規格、メーカー等) 回答:他の公共団体の単価表を準用しているため回答できません。	
種目別内訳 本庁舎東別館(改修) 科目別内訳 発電設備 中科目別内訳 自家発電(原動機)	細目別内訳 P11【電線管類】の「ケーブルラックカバー Z35-500-WP」の資材単価の詳細をご教示ください。 (刊行物名P〇〇 品名・規格、メーカー等) 回答:他の公共団体の単価表を準用しているため回答できません。	
種目別内訳 本庁舎東別館(改修) 科目別内訳 動力設備 中科目別内訳 動力	細目別内訳 P12【電線管類】の「ケーブルラックカバー Z35-200-WP」の資材単価の詳細をご教示ください。 (刊行物名P〇〇 品名・規格、メーカー等) 回答:他の公共団体の単価表を準用しているため回答できません。	
種目別内訳 設備架台 科目別内訳 鉄骨 中科目別内訳 設備架台	細目別内訳 P27【設備架台】の「鋼板 PL-12 SS400、PL-9 SS400、PL-6 SS400、PL-22 SN490C、PL-19 SN490C」の資材単価の規格の詳細をご教示ください。 回答:ひも付き単価を準用しています。	
種目別内訳 設備架台 科目別内訳 鉄骨 中科目別内訳 設備架台	細目別内訳 P27【設備架台】の「丸鋼 M12 SS400」の資材単価の規格の詳細をご教示ください。M12とは12mmでしょうか。 回答:M12=径12mmを指しています。単価は13mmを準用しています。	
種目別内訳 設備架台 科目別内訳 鉄骨 中科目別内訳 設備架台	細目別内訳 P27【設備架台】の「メッキ高力ボルト M12 L=40 F8T」の資材単価の規格の詳細をご教示ください。M12は積算資料に掲載がありません。 回答:M16 L=40 F8Tを準用しています。	