

作業報告書（月報）

受注者名：

施設名	鹿児島市立犬迫小学校		
月	令和 年 月	責任者	担当
作業日			
作業者名			
作業内容			

施設名	鹿児島市立 犬迫小学校		
設置場所	鹿児島市犬迫町5745番地		
点検年月日	令和 年 月 日 () 曜日		
天候		気温	℃
受注者名			
点検者氏名			

区分	点検項目	点検内容	状況			基準値	摘要
			良	否	処置		
取水井	井戸周囲	周囲は清潔でゴミ汚物等が置かれていないこと					
		周囲にたまり水、わき水等がないこと					
	井戸外観	井筒、基礎等に亀裂等がないこと					
	水質	異常な(臭気、味、色、濁り)が認められないこと					
	井戸ポンプ	異音、振動が認められないこと					量水器 使用量 $\frac{m^3}{日}$ $\frac{m^3}{日}$
		運転電流が正常であること				8.5~9.5A	A
圧力計の指示が正常であること					0.35~ 0.40MPa	MPa	
滅菌機	薬注ポンプ	設定値に異常がないこと					設定値 spm
		異音、振動が認められないこと					
		配管内に空気溜まりがないこと					
	薬液タンク	周辺は清潔でゴミ汚物等が置かれていないこと					
		亀裂等がないこと					
		次亜塩素酸ソーダの量が十分あること				残量150以上	使用量 0 残量 0 補充量 0
		次亜塩素酸ソーダの希釈倍率					次亜塩素:水 :

区分	点検項目	点検内容	状 況			基準値	摘 要
			良	否	処置		
受水槽	水槽周囲	周囲は清潔でゴミ汚物等が置かれていないこと					
		亀裂等がないこと					
	水槽内部	沈積物が異常に存在しないこと					
		異常な浮遊物等が認められないこと					
	マンホール	施錠されていること					
通気管	防虫網等が正常であること						
揚水設備	揚水ポンプ	異音、振動が認められないこと					
		運転電流が正常であること				11.0～12.5A	No.1 A No.2 A
		圧力計の指示が正常であること				3.8～4.2Kgf/cm ²	No.1 Kgf/cm ² No.2 Kgf/cm ²
		異常な発熱が認められないこと					
		グラントの締め付けが正常であること					
	制御盤	運転表示が正常であること					
マグネット等に異音が認められないこと							
高架水槽	水槽周囲	周囲は清潔でゴミ汚物等が置かれていないこと					
		亀裂等がないこと					
	水槽内部	沈積物が異常に存在しないこと					
		異常な浮遊物等が認められないこと					
	マンホール	施錠されていること					
	オーバーフロー管	防虫網等が正常であること					
通気管	防虫網等が正常であること						

区分	点検項目	点検内容		状 況			基準値	摘 要
				良	否	処置		
水 質	末端給水栓	臭気	異常でないこと					
		味	異常でないこと					
		色	異常でないこと					
		濁り	異常でないこと					
		残留塩素	遊離残留塩素				0.1mg/ℓ以上	mg/ℓ

特 記 事 項