

鹿児島市立図書館・科学館消防設備及び防火設備一式

装置名	数量	備考
自動火災報知設備		
GL型 受信機	1台	
差動式スポット型感知器	5個	
定温式スポット型感知器	8個	
煙感知器	315個	
ベル	22個	
発信機	18個	
表示灯	18個	
配線点検	1式	
ハロゲン化物消火設備		
ガス容器 (1301)	26本	
容器開放弁	26個	
起動容器	7本	
起動容器開放器	7個	
選択弁	7個	
ヘッド	36個	
逆止弁・リリース弁	14個	
起動装置	7個	
警報スピーカ	9個	
制御盤	1台	
放出表示灯	14個	
圧カスイッチ	7個	
ダンパー閉鎖器	14台	

ダンパー復旧弁箱	14個	
電源装置	1式	
放出試験	1式	
蓄電池設備DC24V10AH5HR	1台	
配線点検	1式	
防排煙設備		
煙感知器	50個	
防火扉	7枚	
防火シャッター	33個	
防火ダンパー	18台	
垂れ壁	13面	
ブザー	5個	
配線点検	1式	
感知器連動試験	1式	
非常放送設備		
アンプ720W20局	1台	
スピーカー	145個	
配線点検	1式	
ガス漏れ警報装置		
ガス漏れ検知器	12個	
配線点検	1式	

スプリンクラー消火栓		
ポンプ・モーター	1台	
制御盤	1台	
起動装置	1式	
ヘッド	482個	
アラーム弁	4台	
管末テスト弁	4個	
圧力スイッチ	4個	
配線点検	1式	
連動試験	1式	
連結送水管設備		
送水口	1台	
放水口	4台	
屋内消火栓設備		
ポンプ・モーター	1台	
制御盤	1台	
呼水装置	1台	
消火栓箱	18台	
常用電源	1式	
配線点検	1式	
放水試験	1式	

避難器具		
緩降機	7台	
誘導灯		
避難口誘導灯	47台	
通路誘導灯	43台	
階段内誘導灯	47台	
客席誘導灯	48台	
配線点検	1式	
消火器		
粉末ABC10型	63本	
粉末ABC50型	1台	
強化液3型	2本	
純水消火器	2本	
排煙設備		
排煙口	29台	
手動起動装置	29個	
排煙機	3台	
制御盤	3台	
配線点検	1式	
連動試験	1式	