

| 通し番号 | 質問内容                                                                                                                                                                             | 回答                                                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p>項目：製品仕様書一覧表 1 ページ</p> <p>内容：製品仕様書一覧表におきまして、『ＬＥＤ調光制御盤の更新』の記載が御座います。</p> <p>ＬＥＤ調光制御盤図が御座いません。</p> <p>内容確認の為、盤図又はメーカー品番等の詳細内容のご教示を御願い致します。</p>                                   | <p>ＬＥＤ調光制御盤のメーカーはPanasonicですが、オーダー（特注）品につき、品番等はありません。</p>                                    |
| 2    | <p>項目：製品仕様書一覧表 1 ページ</p> <p>内容：製品仕様書一覧表におきまして、『調光操作卓・調光操作卓用コネクタ更新とし、既設同等サイズとする。』の記載が御座います。</p> <p>調光操作卓・調光操作卓用コネクタにつきまして詳細内容が御座いません。</p> <p>内容確認の為、メーカー品番又は詳細内容のご教示を御願い致します。</p> | <p>既存の調光操作卓の詳細は以下のとおりです。</p> <p>メーカー：National</p> <p>品名：照明操作卓PASTEL-MXタイプ</p> <p>品番：N073</p> |
| 3    | <p>項目：製品仕様書一覧表 1 ページ</p> <p>内容：製品仕様書一覧表におきまして、『ＬＥＤ調光制御盤・調光操作卓の更新の設定・調整まで行うとする。』の記載が御座います。</p> <p>設定範囲内容が御座いません。詳細内容のご教示を御願い致します。</p>                                             | <p>設置後の動作確認や点灯確認等を行っていただくことを想定しております。</p>                                                    |