

違反対象物一覧表

令和6年12月25日現在

No.1

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			公表日	管轄消防署
		公表該当違反事項	根拠法令等の条項	違反の部分等		
ベストホームビル	鹿児島市 金生町6番13号	自動火災報知設備 の未設置	消防法施行令 第21条	防火対象物全体	令和6年 5月29日	中央消防署
株式会社 あげぼの 中山店	鹿児島市 山田町232番地1	屋内消火栓設備 の未設置	消防法施行令 第11条	防火対象物全体	令和6年 7月25日	南消防署
株式会社 あげぼの 田上店	鹿児島市 田上七丁目5番5号	屋内消火栓設備 の未設置	消防法施行令 第11条	防火対象物全体	令和6年 9月10日	西消防署
マルナミビル	鹿児島市 加治屋町5番12号	自動火災報知設備 の未設置	消防法施行令 第21条	防火対象物全体	令和6年 10月28日	中央消防署

※ 本公表は、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備の未設置が是正されていない場合に実施するものであり、公表事実以外の消防関係法令違反を併存している防火対象物もあります。