

# 毎日点検

確認

点検実施者及び所長の確認印(又はサイン)の他、統轄責任者も必ず確認のうえ、捺印し

<注1> <注2>

日	曜日	吸入管 (サクシヨン管)		懸垂式 計量機吐出管		計量機の各部分		消火器	油 水 分離槽	地下タンクの 検水		確 認 印 (サイン)		
		異常の 無:○ 有:×	異常 計量機の No.	異常の 無:○ 有:×	異常 計量機の No.	油漏れの 無:○ 有:×	異常 計量機の No.	位置・数の 確認 OK:○	油の 無:○ 有:×	水分の 無:○ 有:×	異常 タンクの No.	点 検 実施者	所 長	責任者
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														

※点検要領については「毎日点検の説明」を参照してください。

<注1>「油水分離槽」の点検は、週1回以上実施すること。(あらかじめ曜日を決めて印を付けておきましょう。)

<注2>「地下タンクの検水」の点検は、月1回以上実施すること。(あらかじめ日付を決めて印を付けておきましょう。)

# 地下タンク在庫と漏えい検査管点検

単位:L

タンクNO.	油種	タンク容量	KL	記録責任者
--------	----	-------	----	-------

月	検査管の点検	営業前の在庫数量	ローリーからの受入数量	計量機からの販売数量	計算在庫量	営業終了後の実在庫量	本日の増減	計量機からの販売量累計	増減量の累計	累計増減率
日	曜日	<注>	A	B	C	D	F	G	H	I
						A+B-C	E-D	前日のG+C	前日のH+F	(H÷G)%
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
月間累計										

※各累計の数字は原則毎日計算する。1週間に1回累計の計算を行う場合には、毎週決まった曜日に行う。

<注>漏えい検査管の点検は1週間に1回以上の点検を行い、記入例に従って記録する。