

別記様式 4

連結送水管 概要表

方 式	・乾式・湿式		系統数	系統	・専用・兼用 (設備)						
送 水 口	双口型	・壁埋込型 箇所		・スタンド型 箇所		・Y型 箇所					
	設置場所										
	地盤面からの高さ	m		排水弁の位置							
放 水 口	設置場所	・階段 ・階段等付近 ・附室 ・その他 ()									
	階 数									計	
	単口型										
	階 数										
	双口型										
	放水用具										
格 納 品	ホース	(径) 50 mm × (長さ) m × (使用圧) Mpa × (本数) 本									
	筒先	回転式 本		媒介	65A × 50A 差込式 個						
配 管	管口径	A		管材質							
	管継手	フランジ				フランジ以外					
	弁 類	止水弁		(K)		逆水弁		(K)			
	防食措置										
加 圧 送 水 装 置	設置場所	階 室		地盤面からの高さ		m					
	ポンプ 電動機	(口径) × (吐出量) × (全揚程) × (出力)									
		φ × l/mi × m × KW									
	電 圧	V		出力 W		圧力調整装置		有・無			
	遠隔起動装置	・送水口 ・防災センター ・その他 ()									
相互連絡装置	・インターホーン・その他 ()				中間水槽容量		m ³				
非 常 電 源	・自家発電設備 ・蓄電池設備 ・その他 ()										
配 線	非常電源回路	・耐火配線 ・電線管理設 ・その他 ()									
	操 作 回 路	・耐熱配線・電線管理設・電線管露出・その他 ()									
	表示灯回路	・IV電線 ・その他 ()									
そ の 他											

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
 2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。