

誘導灯概要表

項		目	
誘 導 灯 設 置 数	避誘 難導 口灯	・ A 級	(・ 矢印無し (個) ・ 矢印付き (個)
		・ B 級	(・ 矢印無し (個) ・ 矢印付き (個)
		・ C 級	(個)
	室誘 内導 通路灯	・ A 級	(個)
		・ B 級	(個)
		・ C 級	(個)
	廊誘 下導 通路灯	・ A 級	(個)
		・ B 級	(個)
		・ C 級	(個)
機 能	階段通路誘導灯	非常照明代替 (有 ・ 無) (個)	
	客席誘導灯	(個)	
	減 光 形	・ 手動で一括消灯 ・ 自動火災報知設備の火災信号で正常点灯	
	消 灯 対 象	・ 全館 ・ 部分消灯 () ・ その他 ()	
	消 灯 方 法	・ 手動で一括消灯施錠装置と連動 ・ 光電式自動点滅器 ・ その他 () ・ 自動火災報知設備の火災信号で正常点灯	
	点 滅 形	・ 自動火災報知設備の火災信号と連動	
	誘 導 音 装 置 付	・ 自動火災報知設備で音響装置を連動停止 ・ 放 送 設 備 等	
	非常電源 (6 0 分)	有 ・ 無	・ 自家発電設備
そ の 他			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格 A 4 とする。
2 選択肢の併記してある欄は、該当事項を○印で囲むこと。