

# マリンピア喜入八幡温泉保養館大型浄化槽ブロー配管修繕仕様書

## 1 場所

マリンピア喜入 鹿児島市喜入町6094番地1

## 2 履行期間

令和7年3月28日(金)まで

## 3 機器仕様

大型浄化槽ブロー

型式	建設省告示1292号第6-4	長時間曝気方式
処理対象人数	1050人	
処理汚水量	200 m <sup>3</sup> /d	
流入水質	BOD	200 p p m
放流水質	BOD	20 p p m

## 4 内容

本修繕は、大型浄化槽ブロー配管修繕を行うものである。

- (1) 耐衝撃性塩化ビニル管への交換
- (2) 各継手の取替
- (3) ゲート弁の交換
- (4) 上部スラブのコア抜き
- (5) 貫通部穴埋め処理
- (6) 管支持金物取付
- (7) 既設管分岐接続工事
- (8) 掘削土工
- (9) 配管工事
- (10) ディフューザーの交換
- (11) 消耗品雑材の交換
- (12) 試運転調整
- (13) 既設配管の撤去・処分

## 5 特記事項

- (1) 本修繕の実施については、受注者は、落札後、取替等完了までの工程表を速やかに提出し、詳細について発注者と協議すること。また、関連設備及び利用者に支障のないよう十分留意すること。
- (2) 本修繕を遂行するにあたり、疑義が生じた場合及び業務遂行上特別に必要な事態が生じた場合には、担当者と協議し且つその指示に従うこと。
- (3) 常に安全管理に必要な措置を講じて労働災害の防止に努めること。
- (4) 建設廃材の処理については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づ

き、受注者が責任を持って適正に処理すること。

## 6 提出書類

- (1) 写真帳（作業前、作業中、作業完了後を撮影すること）
- (2) 完成図書（作成事項については担当者と打ち合わせによる）