製品仕様書一覧表（内訳）

フロア	室名		明るさタイプ	灯式	器具形状	記号	台数	消費電力（W）	光束値（lm）	光源色（相関色温度）（K）	平均演色評価（Ra）	定格入力電圧（V）	備考	コメント
	■体育館													
1F	男子トイレ	LEDB-40940N-LS9	Hf32形×1灯用	1	ブラケットライト		2							
	女子トイレ	LEDB-40940N-LS9	Hf32形×1灯用	1	ブラケットライト		2							
	第一倉庫	LEKT423523N-LS9	Hf32形×2灯用	1	ベースライト		2							
	第二倉庫	LEKT412253N-LS9	Hf32形×1灯用	1	ベースライト		3							
	第三倉庫	LEKT412253N-LS9	Hf32形×1灯用	1	ベースライト		3							
	ステージ	LEKR430523J1-LS9	Hf32形×2灯用	1	ベースライト		2							連結用（右）
	ステージ	LEKR430523J2-LS9	Hf32形×2灯用	1	ベースライト		2							連結用（左）
2F	卓球場	LEKR430523J1-LS9	Hf32形×2灯用	1	ベースライト		6							連結用（右）
	卓球場	LEKR430523J2-LS9	Hf32形×2灯用	1	ベースライト		6							連結用（左）
	卓球場	LEKR430523J3-LS9	Hf32形×2灯用	1	ベースライト		18							連結用（中間）
	会議室	LEKR430523N-LS9	Hf32形×2灯用	1	ベースライト		2							
	ギャラリー	LEKD153025N-LS9	FHT32形	1	ダウンライト		38							
外部	壁面	LEDB-20940N-LS9	FL20形×1灯用	1	ブラケットライト		16							
	壁面	LEDG85914		1	ブラケットライト		2							
	壁面	LDF13NHGXC20/17/2	30W 形蛍光灯	1	上記器具用ランプ		2							意匠違いにて選定
	外周	LEDG-15831N(S)	400W形水銀ランプ	1	街路灯		4							
	駐車場	BRP712174CW144W2DM	700W形水銀ランプ	1	道路灯		2							
	多目的トイレ	LEKR419253N-LS9	Hf32形×1灯用	1	ベースライト		1							
	■補助体育館													
1F	体育館	LEDJ-25005N-LD2	700W形水銀ランプ	1	高天井用器具		32							
	体育館	LEDX-10071G	下面ガード	1	上記器具用下面ガード		32							
	体育館	LEDX-10060G	保護ガード	1	上記器具用側面保護ガード		32							
	第一倉庫	LEKT412253N-LS9	Hf32形×1灯用	1	ベースライト		3							
	第一倉庫	FBG-42000	-	1	上記器具用ガード		3							
	第二倉庫	LEKT412253N-LS9	Hf32形×1灯用	1	ベースライト		3							
	第二倉庫	FBG-42000	-	1	上記器具用ガード		3							
	第三倉庫	LEKT412253N-LS9	Hf32形×1灯用	1	ベースライト		3							
	第三倉庫	FBG-42000	-	1	上記器具用ガード		3							
	詰所	LEKT412253N-LS9	Hf32形×1灯用	1	ベースライト		1							
							228							

※1　消費電力は200V時とします。
※2　非常用照明器具に節電モードがある場合、記載は定格モード時の数値を記載。
※3　器具取付時に天井板の補修が必要な場合は補修する事とする。
※4　器具取付時に埋込穴寸法を合わせるためにリニューアルプレート又は取付枠金具が必要な場合は使用する事とする。
※5　備考欄に「調光」記載のある灯具は、無線調光対応機種とし、タブレットにて調光出来ること。
※6　既存明るさセンサーに置き換える調光器具を使用すること。
※7　LEDモジュールの寿命は40,000時間以上のものとする。