

配水池

所在地区区分	名称	水源種別	施設能力 (m ³ /日)
郡山	油須木水源地	湧水	750
	東俣第一水源地	地下水	240
	東俣第二水源地	地下水	210
	郡山第一水源地	湧水	430
	郡山第二水源地	地下水	890
	郡山第三水源地	湧水	410
	常盤第一水源地	湧水	480
	常盤第二水源地	湧水	120
	西有里第一水源地	地下水	360
	西有里第二水源地	地下水	190
合計	表流水 3か所	178,800 (58.0%)	308,450
	湧水 30か所	77,990 (25.3%)	
	地下水 72か所	51,510 (16.6%)	
	伏流水 2か所	150 (0.1%)	

☆印は緊急遮断装置を設置している配水池を表しています。緊急遮断装置とは、地震などで配水管が破損した場合の道路陥没などの二次災害を防止するとともに、応急給水用の飲料水を確保するために、配水池の元弁を閉鎖する装置であり、市内7か所の配水池に設置しています。

配水池

所在地区区分	名称	設備名	容量 (m ³)
吉野	滝之神水源地	配水池	9,000
	大明ヶ丘配水池	1号配水池	500
		2号配水池	3,000
	吉野配水池	1号配水池	1,000
		2号配水池	2,000
	☆乙女塚配水池	1号配水池	500
		2号配水池	1,000
		3号配水池	3,000
	菖蒲谷配水池	配水池	1,000
	東菖蒲谷配水池	2号配水池	400
西菖蒲谷配水池	配水池	3,000	
丸岡配水池	配水池	200	
下川上ポンプ所	調整池	800	
下田配水池	配水池	1,000	
下田第二水源地	配水池	1,000	
金水水源地	配水池	1,500	
緑ヶ丘高架配水池	高架配水池	500	
☆伊敷配水池	1号配水池	1,600	
	2号配水池	2,000	
栄配水池	配水池	300	
花野第一配水池	配水池	550	
花野第二配水池	配水池	900	
花野口ポンプ所	調整池	3,900	
千年高架配水池	高架配水池	700	
催馬楽配水池	配水池	120	
辻ヶ丘配水池	配水池	1,500	
中央	鳥越配水池	1号配水池	4,130
		2号配水池	7,000
	仁王堂水源地	配水池	250
	岩崎谷ポンプ所	調整池	800
	城山配水池	配水池	300
	城山第二配水池	配水池	1,000
	上之原配水池	配水池	5,410
	上之原第二配水池	配水池	500
	冷水水源地	調整池	1,000
	冷水配水池	配水池	800
玉里第一配水池	配水池	1,000	
玉里第二配水池	配水池	600	
若葉台配水池	配水池	450	
日当平第二配水池	配水池	120	
伊敷台第一配水池	配水池	2,870	
	1号配水池	10,000	
河頭浄水場	2号配水池	13,000	
	3号配水池	16,000	
	健康の森配水池	配水池	200
久木田配水池	配水池	500	
荒磯配水池	配水池	700	
石井手配水池	1号配水池	35,000	
	2号配水池	35,000	
永吉配水池	配水池	100	
配水池	配水池	1,300	
小野配水池	調整池	400	
☆原良配水池	配水池	5,000	
	配水池	100	
武岡第二配水池	配水池	2,000	
武之台高架配水池	高架配水池	340	

※つづく

配水池

所在地区区分	名称	設備名	容量 (m ³)
中央	紫原配水池	配水池	500
	☆紫原第二配水池	配水池	2,000
		配水池	3,000
	大峯配水池	配水池	3,400
	大峯第二配水池	配水池	2,500
	駒田水源地	配水池	450
	亀ヶ原高架配水池	高架配水池	250
	☆桜ヶ丘配水池	高架配水池	170
		配水池	4,400
	桜ヶ丘第二配水池	配水池	1,600
鍋ヶ宇都配水池	配水池	420	
☆星ヶ峯第一配水池	配水池	1,600	
	配水池	2,260	
星ヶ峯第三配水池	配水池	330	
横井配水池	配水池	600	
魚見ヶ原配水池	配水池	1,000	
波之平配水池	配水池	340	
希望ヶ丘第二配水池	配水池	850	
皇徳寺第一配水池	配水池	2,500	
皇徳寺第二配水池	配水池	1,700	
五ヶ別府水源地	1号配水池	1,000	
	2号配水池	1,000	
	3号配水池	2,000	
陣ヶ岡配水池	1号配水池	100	
	2号配水池	400	
和田水源地	調整池	500	
本城配水池	配水池	5,000	
慈眼寺水源地	調整池	1,500	
慈眼寺配水池	配水池	1,000	
坂之上配水池	配水池	750	
☆坂之上第二配水池	1号配水池	3,000	
	2号配水池	3,000	
錦江台配水池	1号配水池	300	
	2号配水池	1,500	
笠松配水池	1号配水池	500	
	2号配水池	500	
影原水源地	調整池	9,000	
野頭配水池	1号配水池	1,000	
	2号配水池	2,000	
平川浄水場	1号配水池	12,200	
	2号配水池	12,200	
	3号配水池	3,000	
野屋敷配水池	1号配水池	300	
	2号配水池	140	
有村配水池	1号配水池	140	
	2号配水池	460	
	3号配水池	400	
湯之配水池	配水池	550	
	湯之防災タンク	配水池	100
高免配水池	1号配水池	100	
	2号配水池	100	
宇土配水池	1号配水池	100	
藤野第一水源地	配水池	441	
武配水池	配水池	295	
	2号配水池	475	
二俣第一水源地	配水池	370	

所在地区区分	名称	設備名	容量 (m ³)
吉田	諸木配水池	配水池	151
	千人仏配水池	配水池	121
	神園配水池	配水池	210
	婦ノ木配水池	配水池	220
	牟礼岡第一配水池	配水池	280
	牟礼岡第二配水池	配水池	860
	白水配水池	配水池	250
		2号配水池	105
		3号配水池	225
		4号配水池	100
5号配水池		192	
早馬岡配水池	配水池	544	
涼松配水池	配水池	500	
宮坂配水池	配水池	162	
宮坂第三水源地	調整池	304	
生見配水池	1号配水池	158	
	2号配水池	140	
中名第一配水池	配水池	450	
中名第二配水池	配水池	144	
前之浜第二水源地	調整池	102	
前之浜配水池	配水池	168	
瀬々串第一配水池	1号配水池	150	
	2号配水池	150	
瀬々串第二配水池	配水池	510	
星和台配水池	配水池	310	
松元春山配水池	1号配水池	200	
	2号配水池	275	
	3号配水池	300	
	4号配水池	1,000	
折尾第一配水池	配水池	235	
折尾第二配水池	配水池	1,000	
松陽台配水池	配水池	600	
上谷口第一配水池	1号配水池	374	
	2号配水池	700	
石谷第二配水池	配水池	158	
四元配水池	配水池	205	
東昌配水池	1号配水池	100	
	3号配水池	254	
	花尾第一配水池	配水池	220
花尾第二配水池	配水池	192	
東俣配水池	配水池	268	
郡山配水池	配水池	405	
郡山第二配水池	配水池	462	
常盤配水池	配水池	173	
雪元第一配水池	配水池	129	
西有里第一配水池	配水池	231	
西有里第二配水池	配水池	116	
合計	内容	124場 160池	
	容量	296,660 m ³	
	(注) 100 m ³ 未満は除く。		

かごしま市の水道



【七窪水源地】大正8年に通水、当時の施設が現在もほぼそのまま使われている。

鹿児島市の水道のあらまし

本市の水道は、大正8年に七窪水源地、上之原配水池を中心とする水道施設によって、近代水道として通水して以来、昭和40年に河頭浄水場、昭和50年には滝之神浄水場の通水を開始し、また、平成元年に万之瀬川導水工事と平川浄水場の一期工事が完成し、通水を開始するなど拡張を続けてきました。さらに平成17年4月1日には、合併した5町の簡易水道事業を本市水道事業に統合しました。そして、令和元年11月26日で、近代水道として通水してから100周年を迎えました。令和5年1月末現在、給水人口570,700人、普及率96.9%、施設能力308,450m³/日となっています。


鹿児島市水道局
 〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1番10号 TEL099-257-7111
 ホームページアドレス <http://www.city.kagoshima.lg.jp/suidou/index.html>


令和5年3月作成
リサイクル適性の表示：紙へリサイクル可

水源地・浄水場

令和4年4月1日現在			
所在地区区分	名称	水源種別	施設能力 (m ³ /日)
吉野	七窪水源地	湧水	13,000
	滝之神水源地	湧水	17,400
	川上水源地	湧水	4,100
	花棚水源地	湧水	1,800
	花棚第二水源地	地下水	2,700
	明ヶ窪第二水源地	地下水	1,200
	金水水源地	地下水	700
	下花棚水源地	地下水	500
	下田第二水源地	地下水	500
	河頭浄水場 (石井手取水場) (小野取水場)	表流水	109,100
滝之神浄水場		表流水	39,700
中央	仁王堂水源地	湧水	1,900
	冷水水源地	湧水	1,800
	福昌寺水源地	湧水	1,800
	日当平水源地	湧水	700
	郡元水源地	地下水	3,500
	新郡元水源地	地下水	2,700
	宇宿水源地	地下水	1,900
	玉里水源地	地下水	1,600
	脇田水源地	地下水	1,600
	田上水源地	地下水	1,200
谷山	平川浄水場 (万之瀬取水場)	表流水	30,000
	影原水源地	湧水	9,900
	五ヶ別府水源地	湧水	3,800
	和田水源地	湧水	2,200
	慈眼寺水源地	湧水	6,200
	谷合水源地	湧水	4,500
	清泉寺水源地	湧水	3,400
	影原第二水源地	地下水	3,000
	谷合第二水源地	地下水	1,400
	本城水源地	地下水	500
東桜島	皇徳寺第一水源地	地下水	1,000
	皇徳寺第二水源地	地下水	500
	皇徳寺第三水源地	地下水	1,000
	皇徳寺第四水源地	地下水	800
	皇徳寺第五水源地	地下水	700
	皇徳寺第六水源地	地下水	1,000
	錫山水源地	地下水	250
	古河良水源地	湧水	210
	散花平水源地	湧水	500
	桜島口水源地	湧水	160
桜島	小浜水源地	湧水	280
	白浜水源地	地下水	600
	藤野第一水源地	地下水	400
	藤野第二水源地	地下水	460
	藤野第三水源地	地下水	400
	武第一水源地	地下水	390
二俣第一水源地	地下水	320	
二俣第二水源地	地下水	320	

□は、浄水場

所在地区区分	名称	水源種別	施設能力 (m ³ /日)
吉田	福ヶ野水源地	湧水	30
	早田尻水源地	地下水	500
	牟礼岡第一水源地	地下水	750
	牟礼岡第二水源地	地下水	950
	牟礼岡第三水源地	地下水	1,100
	白坂下水源地	地下水	420
	山神山水源地	湧水	210
	狐迫水源地	地下水	300
	倉谷水源地	地下水	420
	芝原水源地	湧水	600
喜入	南ヶ丸水源地	地下水	650
	測田第一水源地	伏流水	50
	測田第二水源地	湧水	30
	宮坂第二水源地	伏流水	100
	宮坂第三水源地	地下水	1,110
	宮坂第四水源地	地下水	900
	一倉第二水源地	地下水	120
	生見水源地	湧水	750
	中名第一水源地	地下水	1,100
	中名第二水源地	地下水	1,300
松元	前之浜第一水源地	湧水	520
	前之浜第二水源地	地下水	700
	帖地第一水源地	湧水	10
	帖地第二水源地	地下水	40
	瀬々串第二水源地	地下水	500
	瀬々串第四水源地	地下水	500
	星和台水源地	地下水	440
	小田代第二水源地	地下水	150
	松元春山第一水源地	地下水	350
	松元春山第三水源地第1地下水	地下水	450
松元春山第三水源地第2地下水	地下水	420	
松元春山第四水源地	地下水	700	
松元	折尾第一水源地	地下水	200
	折尾第二水源地	地下水	280
	折尾第三水源地第1地下水	地下水	380
	折尾第三水源地第2地下水	地下水	380
	上谷口第一水源地第1地下水	地下水	470
	上谷口第一水源地第2地下水	地下水	450
	上谷口第二水源地第1地下水	地下水	300
	上谷口第二水源地第2地下水	地下水	300
	石谷第一水源地	地下水	200
	石谷第二水源地	地下水	210
東桜島	石谷第三水源地	地下水	200
	四元水源地	地下水	200
	東昌第一水源地	地下水	180
	東昌第二水源地	地下水	260
桜島	東昌第三水源地	地下水	200
	東昌第四水源地	地下水	400
	藤野第一水源地	地下水	400
	武第二水源地	地下水	320

※つづく