

設計図書等に関する質疑応答書

令和7年 1月22日

鹿児島市 水道事業及び公共下水道事業管理者
水道局長 鬼丸 泰岳 殿

住 所
商号又は名称
代表者名

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	河頭浄水場1号配水池耐震補強工事
-------	------------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

① P125、P126 施工内訳 0-0072、0073 号表の技師(A)、技師(B)、技師(C)は、週休2日補正の対象でしょうか。ご教示ください。

② P33 工種明細 0019 号表の FCD 仕切弁φ300(7.5K)は、水道用仕切弁(JIS B 2062 準拠) 7.5K FCD 製 径 300 合成樹脂塗装 立形 手動式と考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。

回 答	令和 7年 1月 23日 鹿児島市水道局
-----	----------------------

① 報告書作成含む設計業務委託基準日額のため、週休2日補正の対象外としています。

② 質問事項の記載どおり、「水道用仕切弁(JIS B 2062 準拠) 7.5K FCD 製 径 300 合成樹脂塗装 立形 手動式」で積算しております。

※ 設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。