

設計図書等に関する質疑応答書

令和 7年 9月 17日

鹿児島市水道事業及び公共下水道事業管理者
水道局長 遠藤 章 殿

住 所
商号又は名称
代表者名

このことについて、下記のとおり質問します。

工 事 名	谷山処理場沈砂池設備工事その3
-------	-----------------

質問事項（質問事項の多い場合は、別紙に記入してください。）

・特記仕様書 第2節 2号細目自動除塵機について

7 保護装置が（1）電氣的保護装置と（2）機械的保護装置の二つ記載がありますが、どちらか一方を選ぶとの考え方で宜しいでしょう。

回 答	令和 7年 9月 17日 鹿児島市水道局 下水道部 下水道建設課
-----	----------------------------------

特記仕様書 第2節 2号細目自動除塵機 5 各部の構造 （1）駆動装置 にて

「駆動装置は、電動機直結軸上減速機とする。」としていますので、

保護装置は（1）電氣的保護装置となります。

※ 設計図書等の閲覧等及び質疑応答については、公告文に記載のある内容のとおりとする。