

仕様書

外検

1 品名 消防用ホース (50mm)

2 数量 8本

3 規格 規格については、本仕様書に定めるところによるほか、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」(平成25年総務省令第22号)及び結合金具にあっては、「消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令」(平成25年総務省令第23号)に適合するものであること。

- (1) 呼称50の内径を有する長さ20mの平ホースとする。
- (2) 使用圧は1.6MPa以上とする。
- (3) 構造はジャケットホースとし、織り組織は綾織りとする。また内張りには合成樹脂を使用すること。
- (4) 結合金具は軽合金・差込み式とし、消防用ホースとの装着法はリング締めとする。
- (5) タイヤは蓄光性能を有する樹脂若しくはゴム製とする。
- (6) 耐摩耗性・耐熱性向上のため、全てのタテ糸にアラミド繊維を10%以上使用すること。
- (7) 耐摩耗性については、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」に基づく試験方法で試験を行った結果、摩耗回数が500回以上であること。
- (8) 夜間の消防活動においてホースの曲がりや屋内進入時の退路方向を全ての角度から視認できるようホースの両耳部に蓄光反射剤をコーティングすること。
- (9) 口巻布(通称「袴」)の色は「紫」とする。
- (10) 袴の端から100mm以内の位置の両面に、4桁の通し番号(2401~2408)を縦30mm×横50mmの枠内に収まるように、黒色ゴシック体で鮮明に記載すること。(別図参照)

4 納期 令和7年2月21日(金)

5 納品場所 消防総合訓練研修センター

6 その他

- (1) 自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の表示、日本消防検定協会による品質評価適合表示及び結合金具装着部の「装着部に対する認定試験」に合格した表示が付されていること。
- (2) 納入時、製造会社の商品保証書及び出荷証明書を添付すること。
- (3) 落札業者は、納品の日から起算して1年を経過しない間に、商品不良による障害が発生した場合は、取替えを無償で行うこと。
- (4) 不明な点については、担当者と協議すること。

備品担当者

消防局警防課

内線

ダイヤルイン

内宮

112213

222-0960

契約担当者

消防局総務課

内線

ダイヤルイン

中村

112134

222-0280

消防用ホース（50mm）確認事項

ホース識別番号の標記について

各消防ホースの識別ができるように、口巻布の端から100mmの以内の位置の両面に4桁の通し番号（2401～2408）を縦30mm×横50mmの枠内に収まるように黒色ゴシック体で鮮明に標記すること。（結合金具メス金具側）

